水电验收自检清单

> 说明：为本公司内部工地自检工具，不等同第三方监理报告，业主可自行聘请第三方监理参与验收。

一、强电检查项

1. 强弱电管线分开铺设，保持安全间距；
2. 灯线全部使用波纹管保护；
3. 线头做绝缘保护处理，线头无裸露；
4. 管线管卡固定间距符合新版施工规范；
5. 插座回路、照明回路分组设置；
6. 地线连接完整，接地可靠；
7. 底盒安装规整，无破损。

二、给水管道检查项

1. PPR 水管热熔接头平整无虚焊；
2. 冷热水管区分铺设；
3. 水管完成打压测试，压力达标保压；
4. 管线固定牢固。

三、排水管道检查项

1. 排水管坡度合理，无倒坡；
2. 接口密封到位；
3. 下水管道做降噪包管处理。

四、资料留存

水电完工，留存管线走向照片、视频档案交付客户。

> 备注：2023 年第三方监理提出管卡、灯线波纹管、线头裸露三项问题，本清单对应更新全部检查条目，所有在建项目执行此套自检标准。